

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180669

Výrobek: Rozváděčové skříně spolu s příslušenstvím

Typ: SZB

Jmenovité hodnoty: IP 54, IK 10, venkovní provedení

Objednatel: ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce: ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 802848-01/01 ze dne: 25.09.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed.2:12
čl. 4, 6, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.11, 9.13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 802848 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2021

08.10.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



802848-01